

Søbrovej 40

OLIETANKE m.m.

Navn og adresse	Anføres ved henvendelser	
Hr. Arly Nielsen Søbrovej 40 5683 Haarby	Dato	Journalnummer
	20.1.89.	26/68
Meddelelse om tank (Blad 1 Sendes til kommunen) (Blad 2 Til Deres eget brug) (Blad 3 Til kommunens interne brug)		

Den på ejendommen

Vejnavn (171)	Husnummer (172)
Søbrovej	40
Matrikelbetegnelse	Ejendomsnummer (101)
5 e Skårup by, Dreslette	

nedgravede olietank

Tankstørrelse (175)	Tankart	Tankfabrikat	Nedgravningsår (105)
1.600	<input type="checkbox"/> Ståltanke <input type="checkbox"/> Plasttanke		1968

skal ifølge miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m.v. (se bagsiden) senest 20 år efter nedgravningen enten graves op eller afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted. Tanke over 6000 liter kan evt. i stedet for opgravning/afblænding underkastes korrosionsbehandling (se bagsiden - § 11, stk. 3).

De bedes derfor foretage opgravning/afblænding eller få foretaget korrosionsbehandling (kun for tanke over 6000 liter) inden den

Dato	1.8.1989.
------	-----------

Når opgravning/afblænding eller korrosionsbehandling er foretaget, bedes De udfylde nederste halvdel af blanketten og tilbagesende blad 1 til kommunen. Blad 2 er til Deres eget brug. Kommunen vil herefter foretage syn af opgravningen/afblændingen.

Underskrift	<i>H.P. Lauridsen</i> H.P. Lauridsen
-------------	---

Ovennævnte tank er

<input type="checkbox"/> afblændet <input type="checkbox"/> opgravet <input type="checkbox"/> korrosionsbehandlet i h t bagsidens § 11, stk 3, nr	Nr	Korrosionsbehandling gælder kun for tanke over 6000 liter
---	----	---

Tanken har været benyttet til opbevaring af

<input type="checkbox"/> benzin <input type="checkbox"/> olie <input type="checkbox"/> petroleum <input type="checkbox"/> andet	Art
---	-----

Hvis tanken er opgravet og samtidig var gennemtæret, oplyses hvor

<input type="checkbox"/> top <input type="checkbox"/> sider <input type="checkbox"/> bund <input type="checkbox"/> endebund <input type="checkbox"/> indvendig korrosion <input type="checkbox"/> udvendig korrosion
--

De gøres opmærksom på, at der inden nedgravning/opsætning af ny tank skal ske anmeldelse til kommunen. *Der er kaldet tank og har aldrig været nedgravet for tank.*
Har De allerede nedgravet/opsat ny tank, bedes De rette henvendelse til kommunen hurtigst muligt.

Dato	Underskrift
<i>Harby d. 6-3-89</i>	<i>[Signature]</i>

Eftertryk kun efter aftale